




Высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ-HVS

Руководство по эксплуатации

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата																																				
Разраб.	Голубев Б.Д.	28.02.23																																						
Н. контр.	Франжев А.В.	26.07.23																																						
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол. уч.</td> <td>Лист</td> <td>№ док.</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Высоковольтное устройство плавного пуска</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ESQ-HVS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Стадия</td> <td>Лист</td> <td colspan="3">Листов</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1</td> <td colspan="3">43</td> </tr> <tr> <td colspan="6">  </td> </tr> </table>					Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Высоковольтное устройство плавного пуска						ESQ-HVS						Стадия		Лист	Листов					1	43								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата																																			
Высоковольтное устройство плавного пуска																																								
ESQ-HVS																																								
Стадия		Лист	Листов																																					
		1	43																																					
																																								

Благодарим за покупку высоковольтного устройства плавного пуска ESQ-HVS!

- Перед началом эксплуатации устройства плавного пуска внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и изучите правила техники безопасности, чтобы правильно выполнить установку, подключение и техническое обслуживание устройства.
- Приведенная в данном руководстве информация может быть изменена в любое время и без предварительного оповещения.
- Настоящее руководство необходимо сохранить для обращения к нему в будущем при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании устройства плавного пуска.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							2

Техника безопасности и меры предосторожности

Раздел 1. Общие сведения.

- 1.1 Расшифровка обозначения
- 1.2 Технические характеристики
- 1.3 Конфигурация главной цепи
- 1.4 Компоненты устройства плавного пуска
- 1.5 Общая структура
- 1.6 Принцип работы
- 1.7 Техническое описание

Раздел 2. Руководство по эксплуатации.

- 2.1 Панель управления
- 2.2 Принцип работы

Раздел 3. Установка.

- 3.1 Спецификация и габаритные размеры
- 3.2 Приемка и распаковка
- 3.3 Установка
- 3.4 Дополнительные работы

Раздел 4. Режим работы ЖК-дисплея

Раздел 5. Запуск в работу.

- 5.1 Последовательность действий при низковольтных испытаниях
- 5.2 Последовательность действий при высоковольтных испытаниях
- 5.3 Режим управления плавным пуском
- 5.4 Параметры и их описание
- 5.5 Параметры управления устройством плавного пуска

Раздел 6. Техническое обслуживание и устранение неисправностей.

- 6.1 Анализ аварийных сообщений
- 6.2 Коды аварийных сообщений
- 6.3 Устранение неисправностей
- 6.4 Техническое обслуживание
- 6.5 Условия хранения
- 6.6 Условия утилизации
- 6.7 Гарантийные обязательства

Раздел 7. Интерфейс связи.

- 7.1 Содержание протокола
- 7.2 Шина передачи данных
- 7.3 Описание протокола
- 7.4 Структура кода
- 7.5 Слово состояния
- 7.6 Адреса регистров связи
- 7.7 Примечание

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						Лист
											3
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Техника безопасности и меры предосторожности



Обратите внимание!

- В целях обеспечения правильного использования оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед введением в эксплуатацию высоковольтного устройства плавного пуска;
- Монтаж и техническое обслуживание оборудования должно производиться строго в соответствии с руководством по эксплуатации и действующими стандартами электробезопасности, в противном случае производитель не несет ответственности за любые неблагоприятные последствия, вызванные несоблюдением данных рекомендаций;
- Перед проведением технического обслуживания высоковольтного устройства плавного пуска или двигателя отключите все источники питания;
- Внимательно проверьте, не осталось ли внутри устройства плавного пуска посторонних предметов после сборки.



Меры предосторожности!

- После подключения устройства плавного пуска к источнику питания, напряжение внутренних элементов высоковольтного устройства плавного пуска становится равным напряжению источника питания. Во избежание травм, касаться таких элементов запрещено;
- Не пытайтесь производить ремонт поврежденных частей устройства самостоятельно, обратитесь к нашим техническим специалистам;
- При установке устройства плавного пуска вместе с частотным преобразователем, выходные клеммы устройств должны быть изолированы друг от друга.


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS			Лист	
									4	

Раздел 1. Общие сведения.

Высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ-HVS (далее именуемое устройством плавного пуска) представляет собой устройство плавного пуска для высоковольтных электродвигателей, разработанное по современной концепции и применяемое для управления и защиты при запуске и останове асинхронных и синхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Устройство плавного пуска состоит из нескольких тиристоров, включенных последовательно-параллельно, и может соответствовать различным значениям токов и напряжений.

Устройство широко применяется, при подключении к электрическим сетям с номинальным напряжением от 3000В до 10000В, в производстве стройматериалов, химической промышленности, металлургии, сталелитейной и бумажной промышленности и т.д. Устройство плавного пуска может применяться вместе с различными видами электромеханических устройств, включая водяные насосы, вентиляторы, компрессоры, дробилки, мешалки, конвейерные ленты и т.д.

1.1 Расшифровка обозначения.



1.2 Технические характеристики.

Основные характеристики						
Подп. и дата	Тип нагрузки		Трёхфазные асинхронные и синхронные двигатели с короткозамкнутым ротором			
	Напряжение		6000/10000 В ±15%			
	Рабочая частота		50/60 Гц			
Инв. № дубл.	Последовательность фаз		УПП может работать с любой последовательностью фаз (задается параметром)			
	Конфигурация силовой цепи		12, 18, 24 или 30 тиристорных модулей (зависит от модели)			
	Байпасный контактор		Встроенный контактор, способный обеспечить прямой пуск			
Взам. инв. №	Источник питания системы управления		AC/DC 110~220 В ±15% В стандартной комплектации: AC ~220 В ±15%			
	Защита от пиковых перенапряжений		Снабдерный комплекс dU/dt			
	Частота запусков		6 кВ до 2500 кВт – 1-6 пуска в час с перерывом 10 мин. 10 кВ до 4000 кВт – 1-6 пуска в час с перерывом 10 мин. Выше 1-3 пуска в час с перерывом 10 мин.			
Подпись и дата	Условия окружающей среды		Температура окр. среды: -20°C +50°C			
			Относительная влажность воздуха: 5-95% (без образования конденсата)			
			Высота над уровнем моря ниже 1500 метров (при высоте более 1500 метров, необходимо снизить номинальные характеристики)			
Инв. № подл.						
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						Лист
						5

<div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Инв. № подл.</div>	Защитные функции					
	Защита от обрыва фазы			Защита от обрыва входной фазы во процессе запуска или работы		
	Защита от перегрузки по току во время работы			Рабочая установка защиты от перегрузки по току: 20-500% I _e		
	Защита от перекоса фаз			Уровень: 0-100%		
	Защита от перегрузки			Степени защиты от перегрузки: 10А, 10, 15, 20, 25, 30, OFF		
	Защита от недогрузки			Уровень: 0-99%, Время срабатывания: 0~250с		
	Ограничение времени запуска			0-120 секунд		
	Защита от повышенного напряжения			Защита срабатывает при уровне напряжения питания 120% от номинального		
	Защита от пониженного напряжения			Защита срабатывает при уровне напряжения 70% от номинального		
	Контроль чередования фаз			Возможность работать с любой последовательностью фаз (задается параметром)		
	Защита от замыкания на землю			Защита срабатывает, когда ток утечки превышает заданное значение		
	Протокол связи					
	Протокол			Modbus RTU – в стандартной комплектации Profibus DP, Modbus TCP – опция		
	Интерфейс связи			RS-485 – в стандартной комплектации		
	Подключение сети			Каждое устройство плавного пуска может быть связано в сети с 31 другим устройством		
	Назначение			Через интерфейс связи можно наблюдать за состоянием работы и задавать значение параметров		
	Панель управления					
	Пульт управления			ЖК-дисплей сенсорный экран		
				Языки: китайский и русский		
				Клавиатура: 6 мембранных кнопок		
	Приборная панель					
	Напряжение питания			Отображение трехфазного напряжения основного источника питания		
	Трехфазный ток			Отображение трехфазного тока главной цепи		
	Запись данных					
	Журнал ошибок			Хранение данных о последних 15 ошибках		
Количество запусков			Хранение данных о количестве запусков ВВ УПП			
Условия эксплуатации						
Обслуживание			Двустороннее – в стандартной комплектации Одностороннее – под заказ			
Степень защиты			IP40 – в стандартной комплектации IP41 – под заказ			
Тепловыделение ВВ УПП			Во время разгона (запуска ЭД) – 0.8-1% от мощности УПП. После завершения разгона (запуска ЭД) – 300 – 500 Вт.			
Ввод и вывод кабелей			Снизу			
Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						
Лист						
6						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

1.3 Конфигурация главной цепи.




Рис. 1. УПП с одним двигателем (тип G/S).




Рис. 2. УПП с одним двигателем (тип E).




Рис. 3. УПП с двумя двигателями (тип G/S).

*Распределительные устройства и байпасный шкаф в стандартный комплект поставки не входят.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
Руководство по эксплуатации ESQ-HVS				Лист
Копировал				8
Формат A4				

1.4 Компоненты устройства плавного пуска.

Высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ-HVS является стандартным устройством для пуска и защиты электродвигателей и может использоваться для управления и защиты высоковольтных двигателей переменного тока.

В стандартной комплектации ВВ УПП состоит из следующих частей: высоковольтный тиристорный модуль, компоненты защиты тириستоров, оптоволоконные линии, вакуумный контактор, компоненты обработки сигналов и защиты, компоненты системы управления и отображения информации.

• Тиристорный модуль: идентичные силовые тиристоры включены последовательно-параллельно в цепь каждой высоковольтной фазы. Количество тириستоров различается в зависимости от напряжения используемой электрической сети.

• Компоненты защиты тиристоров: включают в себя снабдерный комплекс для защиты от пиковых напряжений, состоящий из RC-цепочек и цепи балансировки напряжения.

• Оптоволоконные линии: надежность срабатывания обеспечивается мощной импульсной схемой, управление по оптоволоконным линиям используется для надежного разделения высоковольтной и низковольтной частей.

• Вакуумный контактор: после завершения запуска трехфазный вакуумный байпасный контактор автоматически замыкается, и двигатель подключается к сети.

• Компоненты обработки сигналов и защиты: обработка сигналов напряжения и тока в главной цепи обеспечивается центральным процессором, соответствующая защита осуществляется посредством трансформаторов напряжения, трансформаторов тока, разрядника и трансформатора тока нулевой последовательности.

• Компоненты системы управления и отображения: центральное управление обеспечивается 32-битным ARM-микропроконтроллером. ЖК-дисплей с сенсорным экраном может отображать трехфазное напряжение, ток, информацию об авариях, текущее состояние и др.

1.5 Общая структура.

Общая структура устройства плавного пуска серии ESQ-HVS требует тщательного просчета с целью удовлетворения необходимых требований для различных применений и соответствии условиям эксплуатации.

• Общая структура: конструкция устройства плавного пуска соответствует общим техническим требованиям стандарта GB11022-1999-T «Общие технические требования к высоковольтным распределительным устройствам и аппаратуре управления». Чтобы уменьшить внутреннее загрязнение устройства, корпус имеет герметичную конструкцию. Усовершенствованная цифровая система запуска соединяет управление низковольтной частью с высоковольтной посредством оптоволоконной, а удобная конструкция позволяет быстро и по отдельности заменять силовые ячейки различных фаз. Для обеспечения безопасной работы устройства плавного пуска высоковольтная часть должна быть полностью изолирована от низковольтной.

• Компоненты: общая структура устройства плавного пуска разделена на три взаимно изолированных части: высоковольтной, состоящей из высоковольтного тиристорного модуля, компонентов защиты тиристоров, вакуумного контактора и др.; блока управления тиристорами, обработки сигналов и защиты системы; блока управления и пользовательского интерфейса. Все три части должны быть надежно изолированы друг от друга, чтобы отделить высоковольтную часть устройства от низковольтной.

• Заземляющий кабель: для обеспечения надежной работы устройства плавного пуска заземляющие кабели блоков управления в шкафу должны быть подключены к медной шине заземления в нижней части шкафа.

• Условия транспортировки: проушины углов шкафа способны выдерживать максимальный вес всей конструкции шкафа.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						Лист
											9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

1.6 Принцип работы.

Основным управляющим элементом системы является микропроцессор ЦПУ, который управляет открытием силовых тиристоров для снижения напряжения на двигателе, а затем медленно управляет напряжением и током на двигателе, плавно увеличивая его крутящий момент, пока двигатель не разгонится до номинальных оборотов. Данный метод помогает снизить пусковой ток во время запуска двигателя, уменьшить нагрузку на сеть и на сам двигатель, а также уменьшить механическую нагрузку на приводные механизмы, чтобы продлить срок службы оборудования, уменьшить количество аварий и сократить время их обнаружения.

При разгоне двигателя до номинальной скорости, когда ток двигателя падает до номинального значения, происходит переключение на байпас. Устройство плавного пуска имеет выходное реле, управляющее высоковольтным вакуумным байпасным контактором, который используется для переключения на сетевое питание во избежание тепловых потерь из-за падения напряжения на тиристорах и повышения эффективности и надежности работы как показано на Рис. 4.




Рис. 4. Принципиальная схема УПП.

На каждую фазу используется определенное количество тириستоров, например: УПП с номинальным напряжением 10кВ и током до 150А имеет на каждой фазе по 8 тиристоров: 4 прямого направления и 4 обратного.

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						Лист
											10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Копировал					Формат А4

Номинальное напряжение УПП, кВ	Номинальный ток УПП, А	Количество тиристоров на фазу, шт.	Общее количество тиристоров, шт.
6	0–150	6	18
	150–320		
10	0–150	8	24
	150–320	10	30

1.7 Техническое описание ВВ УПП.

• Не требует технического обслуживания: Тиристор – это бесконтактное электронное устройство, которое отличается от других типов устройств, требующих частого обслуживания компонентов.

• Тиристор имеет большой срок службы и не требует обслуживания в течение нескольких лет.

• Простота установки и эксплуатации: ВВ УПП – это готовая система защиты и управления запуском двигателя. Перед работой с высоким напряжением вся система может быть проверена низковольтным напряжением.

• Аварийный запуск: Если устройство плавного пуска выходит из строя, вакуумный контактор может произвести прямой запуск двигателя, чтобы обеспечить непрерывность производства.

• Высоковольтный тиристор является составной частью главной цепи, он оснащен системой балансировки напряжения и системой защиты от перенапряжения.

• Устройство плавного пуска оснащено устройством электромагнитной блокировки, чтобы предотвратить проникновение в высоковольтное устройство, когда оно находится под напряжением.

• Усовершенствованная технология связи по оптоволоконному кабелю обеспечивает управление высоковольтными тиристорами и изоляцию между низковольтными контурами управления.

• Использование 32-разрядного ARM-микроконтроллера для централизованного и высокоэффективного управления в реальном времени, обеспечивает высокую надежность и стабильность системы.

• ЖК-дисплей с сенсорным экраном на китайском и русском языках с удобным для пользователя интерфейсом.

• Интерфейс связи RS-485 используется для связи с главным компьютером или автоматизированной системой управления.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							11
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Раздел 2. Руководство по эксплуатации.

2.1 Панель управления.

Панель управления устройства плавного пуска состоит из следующих элементов:

- ЖК-дисплей пользовательского интерфейса;
- Дисплей реального времени;
- Цифровой вольтметр;
- Цифровой амперметр;
- Индикатор работы;
- Индикатор останова;
- Индикатор аварии;
- Кнопка запуска;
- Кнопка останова;
- Кнопка сброса;
- Кнопка аварийной остановки;
- Переключатель режимов запуска;
- Устройство электромагнитной блокировки.

2.2 Принцип работы.

2.2.1 Проверка и подключение.

1) Перед подключением убедитесь, что все автоматические выключатели находятся в выключенном состоянии.

2) Установите шкаф УПП в соответствии со стандартами для шкафов среднего и высокого напряжения.

3) Подключение главной цепи: Клеммы R-S-T подключаются к источнику питания; Клеммы U-V-W подключаются к двигателю.

4) Подключение питания цепей управления: Напряжение 220 В/50 Гц обеспечиваемое пользователем подключается к соответствующим клеммам.

5) Заземление: Подключите заземляющий провод к заземляющей шине (GND) шкафа.

Примечание:

1) Убедитесь, что напряжение главной цепи и напряжение цепи управления соответствуют напряжению устройства плавного пуска.

2) Часть сигналов на внешних клеммах управления устройства плавного пуска изначально не используется., можно использовать их по мере необходимости.

2.2.2 Включение и работа.

1) Включите автоматический выключатель блока питания цепи управления. На ЖК-дисплее пользовательского интерфейса будет отображаться индикация «СТОП», индикатор останова загорится зеленым; загорятся цифровые индикаторы тока и напряжения.

2) Переведите верхний силовой автоматический выключатель в замкнутое положение. В это время загорится светодиодный индикатор на панели устройства плавного пуска (показывая, что цепи основного трехфазного питания находятся под напряжением), а цифровой вольтметр отобразит напряжение трехфазного источника питания.

3)В режиме ожидания проверьте заданные параметры устройства плавного пуска, чтобы убедиться, что настройки параметров соответствуют фактической нагрузке.

4)Перед началом работы убедитесь, что все подготовительные мероприятия завершены и трехфазное напряжение питания в пределах нормы.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							12
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

2.2.3 Режим управления.

1) Устройство плавного пуска имеет три режима управления: местный, дистанционный и автоматический. Изменить режим управления можно через переключатель на панели управления (запрещено изменять режим управления во время работы устройства).

2) Управление запуском разделено на два режима: плавный пуск и прямой пуск.

Режим плавного пуска: Поверните переключатель в положение «плавный пуск» и нажмите кнопку включения (зеленая), чтобы запустить двигатель. С помощью цифрового амперметра можно наблюдать за пуском двигателя и значением тока во время запуска. После запуска двигатель автоматически переходит в режим байпаса, и на устройстве загорается лампа индикации «В работе» (красная).

Режим прямого пуска: Поверните переключатель в положение «прямой пуск», нажмите кнопку включения (зеленая), и вакуумный контактор перейдет в замкнутое положение. С помощью цифрового амперметра можно наблюдать за пуском двигателя и значением тока во время запуска. Двигатель работает напрямую через вакуумный контактор, горит индикатор работы (красный). Нажмите красную кнопку остановки на панели управления в процессе запуска и работы, двигатель остановится, и индикаторная лампа на панели управления загорится индикатор «Остановлен» (зеленый). При обнаружении неисправности на панели управления загорится индикатор аварии (желтый), двигатель остановится автоматически. Перед выполнением следующего действия неисправность необходимо устранить (нажав кнопку «Сброс» или отключив внешний источник питания 220В можно убрать отображение аварии на панели управления). В случае возникновения аварийной ситуации в процессе запуска и работы двигателя, нажмите кнопку аварийного останова на панели устройства плавного пуска для аварийной остановки.

По умолчанию в настройках устройства плавного пуска установлено местное управление, режим плавного пуска, активна блокировка шкафа в закрытом положении. Если высоковольтное устройство плавного пуска должно управлять несколькими двигателями, также обратитесь к вышеупомянутому описанию работы устройства. Второй двигатель должен запускаться с интервалом более 10 минут после запуска первого.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<div>Руководство по эксплуатации ESQ-HVS</div>						Лист	
											13	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

Копировал

Формат А4

Раздел 3. Установка.

3.1 Спецификация и габаритные размеры.

Устройства плавного пуска с номинальным напряжением 6 кВ

Модель УПП	Подключаемый двигатель, кВт	Номинальный ток, А	Габаритные размеры, мм (ШхГхВ)
ESQ-HVS06-025	220	25	1000x1500x2300
ESQ-HVS06-035	280	35	
ESQ-HVS06-040	315	40	
ESQ-HVS06-045	400	45	
ESQ-HVS06-055	450	55	
ESQ-HVS06-065	560	65	
ESQ-HVS06-075	630	75	
ESQ-HVS06-090	710	90	
ESQ-HVS06-100	800	100	
ESQ-HVS06-120	1000	120	
ESQ-HVS06-135	1120	135	
ESQ-HVS06-150	1250	150	
ESQ-HVS06-180	1400	180	
ESQ-HVS06-200	1600	200	
ESQ-HVS06-220	1800	220	
ESQ-HVS06-240	2000	240	
ESQ-HVS06-320	2500	320	Предоставляются при запросе
ESQ-HVS06-490	4000	490	
ESQ-HVS06-600	5000	600	
ESQ-HVS06-700	6000	700	
ESQ-HVS06-800	7000	800	

Устройства плавного пуска с номинальным напряжением 10 кВ

ESQ-HVS10-025	315	25	1000x1500x2300
ESQ-HVS10-035	450	35	
ESQ-HVS10-040	500	40	
ESQ-HVS10-045	630	45	
ESQ-HVS10-055	710	55	
ESQ-HVS10-065	800	65	
ESQ-HVS10-075	1000	75	
ESQ-HVS10-090	1250	90	
ESQ-HVS10-100	1400	100	
ESQ-HVS10-120	1600	120	

						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							14
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		




Рис. 5. Установка УПП на фундамент (вид сбоку, при одностороннем обслуживании).




Рис. 6. Установка УПП на фундамент (вид сбоку, при двухстороннем обслуживании).

Инв. № подл.	Подпись и дата					Лист
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	16
Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						
Копировал						Формат А4

Рис. 6. Установка УПП на фундамент (вид сбоку, при двухстороннем обслуживании).




Рис. 7. УПП (вид спереди).





Рис. 8. Установка УПП на фундамент (вид сверху).

3.4 Дополнительные работы.

Если для подключения входных проводов потребуются дополнительные отверстия из-за несоответствия расположения, электрические компоненты в шкафу должны быть закрыты, чтобы металлическая стружка не осталась внутри шкафа. Металлическая стружка в шкафу устройства плавного пуска может привести к повреждению оборудования. После проведения работ тщательно очистите внутреннюю часть шкафа и проверьте, нет ли повреждений в рабочей зоне.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.
Дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS			Лист
				17

Последовательность операций для изменения параметров:



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							18
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Раздел 5. Запуск в работу.

Внимание! Во избежание травм персонала и повреждения оборудования необходимо неукоснительно соблюдать все представленные в настоящем руководстве предупреждения о безопасности. К монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию устройства допускается только квалифицированный и обученный персонал, хорошо знакомый с требованиями по охране труда и технике безопасности. Запуск в работу возможен только при условии подключенных выходных моторных силовых линий и входного силового питания. Перед работой с высоким напряжением вся система может быть проверена низким напряжением (380В AC).

5.1 Последовательность действий при низковольтных испытаниях.

1. Подключите источник питания (3ф. AC 380В) к входным клеммам (R, S, T) плавного пуска.
2. Отсоедините три разъёма (A, B, C) от главной платы управления, которые находятся в ее нижней части, подключите туда свои провода со встроенными резисторами номиналом по 27–30 кОм и мощностью 1–3 Вт, подсоедините другой конец линии к входным клеммам главной цепи R, S и T. (При подключении следует учитывать, что в силовой цепи R соответствует A на главной плате, S соответствует B на главной плате и T соответствует C на главной плате).
3. Подключите источник питания AC220V к клеммам L и N внешнего управления.
4. Подключите низковольтный испытательный электродвигатель с номинальным током не более номинального тока УПП к концам U, V и W.
5. Отключите внутреннюю защиту устройства от пониженного напряжения (необходимо закоротить или извлечь реле пониженного напряжения).
6. Убедившись, что все провода подключены правильно, замкните автоматический выключатель QF в шкафу.
7. Пропишите параметр номинального тока электродвигателя и выберите режим запуска с его соответствующими дополнительными параметрами.
8. Закройте дверцу шкафа и приготовьтесь к испытанию низким напряжением.
9. Включите питание AC 380В и проследите, сбалансировано ли входное напряжение и нет ли каких-либо отклонений, управляя кнопками пуска и останова на панели устройства. (Пожалуйста, проверьте местный пуск/останов, пуск/останов дистанционного управления и связь отдельно на наличие отклонений).
10. По окончании испытания отсоедините проводку, восстановите соответствующие подключения на главной плате и на реле пониженного напряжения и подготовьтесь к испытанию высоким напряжением.

5.2 Последовательность действий при высоковольтных испытаниях.

1. Подключите источник питания AC220V к клеммам L и N внешнего управления.
2. Подключите источник питания высокого напряжения к входным клеммам (R, S, T) УПП.
3. Подключите выходные клеммы (U, V, W) от высоковольтного двигателя к УПП.
7. После проверки правильности всех соединений замкните автоматический выключатель QF в шкафу.
8. Закройте дверцу шкафа и подготовьтесь к испытанию высоким напряжением.
9. Убедитесь, что установленный ток устройства плавного пуска соответствует фактическому номинальному току двигателя.
10. Проверьте параметры управления запуском двигателя, которые при необходимости можно скорректировать, как, подробно описано в разделе программирования главы 5.
11. Проверьте, нормально ли запускается нагрузка, нажав кнопки пуска и останова на панели устройства. (В основном, следите за тем, плавно ли запускается двигатель и точно ли срабатывает предел тока).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						Лист
											19
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

Осторожно: следующий запуск производится с интервалом не менее 15 минут. Проследите за тем, нормально ли происходит запуск нагрузки, нажав кнопку пуска и остановки на панели пускателя.

5.3 Режим управления плавным пуском.




Рис. 7. Кривая характеристик напряжения/тока плавного пуска/плавного останова.


Устройство плавного пуска серии ESQ-HVS имеет несколько методов запуска: плавный запуск с ограничением тока, запуск с линейной кривой напряжения, запуск с экспоненциальной кривой напряжения, запуск с линейной кривой тока, запуск с экспоненциальной кривой тока, и несколько методов останова: остановка по выбегу, плавная остановка, торможение, плавный останов + торможение. В зависимости от типа нагрузки и конкретных условий использования можно выбрать метод запуска и останова.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

5.3.1 Плавный пуск с ограничением тока.

При использовании режима плавного пуска с ограничением тока установите нулевое время нарастания напряжения. После того, как устройство плавного пуска получит команду запуска, выходное напряжение быстро увеличится, выходной ток достигнет установленного значения ограничения тока I_m и не будет его превышать. После чего двигатель продолжит ускоряться в течение некоторого времени, ток начнет уменьшаться, а выходное напряжение быстро увеличиваться, пока не будет достигнуто полное выходное напряжение и процесс запуска не будет завершен.




Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M04	Время нарастания	0-120с	0	10
1M05	Ограничение тока	100-500%Ie	-	350

Примечание: Прочерк (-) означает, что значение параметра может устанавливаться в соответствии со спецификой применения.

5.3.2 Экспоненциальная кривая напряжения.

Выходное напряжение увеличивается экспоненциально с заданным временем нарастания, а выходной ток увеличивается с фактической скоростью. Когда пусковой ток увеличивается до предельного значения I_m , он остается постоянным до завершения запуска. При использовании этого режима необходимо установить время нарастания напряжения и величину ограничения тока.




Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M00	Режим запуска	0-3	0	0
1M03	Начальное значение	20-100%Ue	-	30
1M04	Время нарастания	0-120с	-	10
1M05	Ограничение тока	100-500%Ie	-	350

Примечание: Прочерк (-) означает, что значение параметра может устанавливаться в соответствии со спецификой применения.

5.3.3 Линейная кривая напряжения.

Выходное напряжение увеличивается линейно в соответствии с заданным временем нарастания, а выходной ток увеличивается с фактической скоростью. Когда пусковой ток увеличивается до предельного значения I_m , он остается постоянным до завершения запуска.



Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							21

Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M00	Режим запуска	0-3	1	0
1M03	Начальное значение	20-100%Ue	-	30
1M04	Время нарастания	0-120с	-	10
1M05	Ограничение тока	100-500%Ie	-	350

Примечание: Прочерк (-) означает, что значение параметра может устанавливаться в соответствии со спецификой применения.

5.3.4 Экспоненциальная кривая тока.

Выходной ток увеличивается экспоненциально с заданным временем нарастания. Когда пусковой ток увеличится до предельного значения I_m , он остается постоянным до завершения запуска. В этом режиме необходимо установить время нарастания и значение ограничения тока.




Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M00	Режим запуска	0-3	2	0
1M03	Начальное значение	20-100%Ue	-	30
1M04	Время нарастания	0-120с	-	10
1M05	Ограничение тока	100-500%Ie	-	350

Примечание: Прочерк (-) означает, что значение параметра может устанавливаться в соответствии со спецификой применения.

5.3.5 Линейная кривая тока.

Выходной ток увеличивается линейно с установленным временем нарастания. Когда пусковой ток увеличивается до предельного значения I_m , он остается постоянным до завершения запуска.



Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M00	Режим запуска	0-3	3	0
1M03	Начальное значение	20-100%Ue	-	30
1M04	Время нарастания	0-120с	-	10
1M05	Ограничение тока	100-500%Ie	-	350

Примечание: Прочерк (-) означает, что значение параметра может устанавливаться в соответствии со спецификой применения.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							22

5.3.6 Плавный пуск с толчком.

Режим плавного пуска с толчком применяется в основном для двигателей с большим трением покоя. Момент трения покоя можно преодолеть, применив относительно большой пусковой момент. В этом режиме выходное напряжение быстро достигает заданного значения напряжения толчка и падает до начального напряжения по истечении заданного времени толчка. Затем реализуется стабильный запуск в соответствии с предварительно установленным пусковым напряжением / током и временем нарастания до тех пор, пока запуск не будет завершен.

Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M01	Напряжение толчка	20-100%U _e / 20-100%I _e	-	20
1M02	Продолжительность толчка	0-2000 мс	-	0
1M03	Начальное значение	20-100%U _e	-	30

Примечание: Прочерк (-) означает, что значение параметра может устанавливаться в соответствии со спецификой применения.

Внимание! Запуск с толчком используется совместно с режимами плавного пуска, должны быть установлены напряжение и время толчка.

5.3.7 Остановка по выбегу.

Во время режима остановки по выбегу значения времени снижения напряжения (1M07) и времени торможения (1M09) должны быть равны нулю. После получения команды останова устройство плавного пуска сначала отключит управляющее реле байпасного контактора, а затем выход тиристора основной цепи. Двигатель остановится свободно в зависимости от инерции нагрузки.

Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M07	Время снижения	0-120с	0	0
1M09	Время торможения	0-250	0	0

5.3.8 Плавный останов.

Режим плавного останова активен, когда параметр времени снижения напряжения не равен нулю. В этом режиме устройство плавного пуска сначала отключит байпасный контактор, затем выходное напряжение устройства плавного пуска будет постепенно уменьшаться в течение заданного времени до установленного значения конечного напряжения плавного останова. После завершения плавного останова устройство плавного пуска переходит в режим торможения (если время торможения не равно нулю) или свободно останавливается.

Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M07	Время снижения	0-120с	-	0
1M08	Конечное напряжение плавного останова	20-60%U _e	-	20
1M09	Время торможения	0-250	0	0

						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							23
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

5.3.9 Торможение.

Если параметр времени торможения (1M09) не равен нулю, и выбрана функция торможения выходного реле, то при свободной остановке устройства плавного пуска выходной сигнал реле торможения подается в течение времени торможения. Данный выходной сигнал можно использовать для управления внешним тормозным блоком или электрическим блоком управления механическим тормозом.

Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M07	Время снижения	0-120с	0	0
1M09	Время торможения	0-250	-	0
C12	Выходной сигнал реле K1	0-8	4	3
C14	Выходной сигнал реле K3	0-8	4	7

5.3.10 Плавный останов + торможение.

Когда заданы время снижения напряжения и время торможения, устройство плавного пуска сначала отключит байпасный контактор, затем выходное напряжение устройства плавного пуска будет постепенно уменьшаться в течение заданного времени до установленного значения конечного напряжения плавного останова. После завершения плавного останова в течение заданного времени будет подаваться сигнал торможения, если выбрана соответствующая функция выходного реле.

Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Установленное значение	Заводское значение
1M07	Время снижения	0-120с	-	0
1M08	Конечное напряжение плавного останова	20-60%Ue	-	20
1M09	Время торможения	0-250	-	0
C12	Выходной сигнал реле K1	0-8	4	3
C14	Выходной сигнал реле K3	0-8	4	7

5.4 Параметры и их описание.

Прокручивая главное меню и четыре подменю, которые включают все изменяемые параметры и настройки, можно самостоятельно считывать или изменять параметры. Для отображения параметров можно выбрать русский или китайский язык.

5.5 Параметры управления устройством плавного пуска.

5.5.1 Базовые параметры управления пуском/остановом.

Значения параметров необходимо устанавливать в режиме ожидания.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	5.4 Параметры и их описание.						
					Прокручивая главное меню и четыре подменю, которые включают все изменяемые параметры и настройки, можно самостоятельно считывать или изменять параметры. Для отображения параметров можно выбрать русский или китайский язык.						
					5.5 Параметры управления устройством плавного пуска.						
5.5.1 Базовые параметры управления пуском/остановом.						Значения параметров необходимо устанавливать в режиме ожидания.					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS					Лист
											24

Номер параметра		Наименование	Диапазон настройки	Заводское значение
1M00		Режим запуска	0. Экспоненциальное увеличение напряжения 1. Линейное увеличение напряжения 2. Экспоненциальное увеличение тока 3. Линейное увеличение тока	0
1M01		Напряжение толчка	20–100%Ue/ 20–100%Ie	20
1M02		Продолжительность толчка	0–2000 мс	0
1M03		Начальное напряжение/ Начальный ток	20–100%Ue/20–100%Ie	30
1M04		Время нарастания	0–120с	10
1M05		Ограничение тока	100–500%Ie	350
1M06		Разрешение повторного запуска	0–60с	0
1M07		Время снижения	0–120с	0
1M08		Конечное напряжение плавного останова	20–60%Ue	20
1M09		Время торможения	0–250с	0

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

5.5.2 Параметры управления пуском/остановом.

Параметры управления пуском/остановом (1M01–1M09) (режимы управления см. в пункте 5.3).

С помощью параметра 1M00 можно выбрать кривую запуска по току или напряжению, чтобы кривая соответствовала фактической нагрузке для достижения наилучшей эффективности запуска. Если установлены значения напряжения и времени толчка, в начале запуска устройство плавного пуска обеспечит относительно большой пусковой крутящий момент, а после запустит двигатель в соответствии с установленными временем нарастания напряжения и ограничением тока. Если задано время повторного запуска, а запуск все еще не завершен, повторный запуск будет выполнен в соответствии с установленными ограничением тока и временем нарастания напряжения. Во время запуска пусковой ток ограничивается значением, установленным параметре 1M05. При значении параметра 1M05 равном 500% пусковой ток не ограничивается.

Примечание: Когда выбран режим запуска по увеличению напряжения, значение параметра 1M03 соответствует начальному напряжению; когда выбран режим запуска по увеличению тока, параметр 1M03 соответствует начальному току. Если команда остановки будет подана процессе запуска, двигатель будет остановлен по выдегу; если команда остановки будет подана после завершения процесса запуска, двигатель будет остановлен согласно заданному режиму.

						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							25
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Параметр 1M04 («Время нарастания») может определять время, в течение которого пусковой крутящий момент увеличивается до конечного значения. Если время нарастания длительное, во время запуска двигателя будет создаваться относительно малый пусковой момент. Таким образом может быть реализован длительный плавный разгон двигателя. Продолжительность времени нарастания должна быть выбрана корректно, чтобы двигатель мог выполнять плавное ускорение до достижения номинальной скорости вращения. В случае, если время нарастания истечёт до того, как двигатель закончит разгон, крутящий момент будет ограничен предварительно установленным пределом. Таким образом, время нарастания задает период изменения крутящего момента двигателя, и не является эквивалентом времени запуска двигателя.

5.5.3 Параметры защиты.

Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Заводское значение
1M10	Номинальный ток двигателя	15.0 – 9999	–
1M11	Степень защиты от перегрузки	10A, 10, 15, 20, 25, 30, OFF	20
1M12	Защита от перекоса фаз	0–100%	70
1M13	Защита от превышения тока во время работы	20–500%I _e	200
1M14	Степень защиты от недогрузки	0–99%	0
1M15	Время срабатывания защиты от недогрузки	0–250с	10
1M16	Время перегрузки по току	0–10с	2
1M17	Зарезервирован	–	–
1M88	Определение последовательности фаз	0: Отключено 1: Включено	0

5.5.4 Спецификация параметров защиты.


Параметры защиты (1M10–1M18).

В параметре 1M10 можно установить значение номинального тока двигателя для корректной работы устройства плавного пуска и надежной защиты двигателя. Если ток во время работы превысит установленное в параметре 1M13 значение защиты от перегрузки по току, а время перегрузки превысит значение, установленное в параметре 1M16, устройство плавного пуска задействует защиту двигателя от перегрузки по току. Также, если будут превышены значения тока и времени срабатывания электронного теплового реле, определяемые значением параметра 1M11, сработает защита от перегрузки. Устройство плавного пуска способно обеспечивать защиту от пониженной нагрузки, значения задаются в параметрах 1M14 и 1M15.

Кроме того, устройство плавного пуска может постоянно отслеживать трехфазный ток и останавливать двигатель по защите от дисбаланса фазных токов, когда его уровень превышает значение, установленное в параметре 1M12, а время превышает значение параметра C27. При срабатывании защиты её тип отображается на дисплее для упрощения поиска неисправности.

Если чередование фаз источника питания не требуется отслеживать во время работы, параметр 1M18 должен иметь значение 0; в противном случае параметр 1M18 должен иметь значение 1.

Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	1M15	защиты от недогрузки	0-250с	10
					1M16	Время перегрузки по току	0-10с	2
					1M17	Зарезервирован	-	-
					1M88	Определение последовательности фаз	0: Отключено 1: Включено	0
5.5.4 Спецификация параметров защиты.								
<p>Параметры защиты (1M10-1M18).</p> <p>В параметре 1M10 можно установить значение номинального тока двигателя для корректной работы устройства плавного пуска и надежной защиты двигателя. Если ток во время работы превысит установленное в параметре 1M13 значение защиты от перегрузки по току, а время перегрузки превысит значение, установленное в параметре 1M16, устройство плавного пуска задействует защиту двигателя от перегрузки по току. Также, если будут превышены значения тока и времени срабатывания электронного теплового реле, определяемые значением параметра 1M11, сработает защита от перегрузки. Устройство плавного пуска способно обеспечивать защиту от пониженной нагрузки, значения задаются в параметрах 1M14 и 1M15.</p> <p>Кроме того, устройство плавного пуска может постоянно отслеживать трехфазный ток и останавливать двигатель по защите от дисбаланса фазных токов, когда его уровень превышает значение, установленное в параметре 1M12, а время превышает значение параметра C27. При срабатывании защиты её тип отображается на дисплее для упрощения поиска неисправности.</p> <p>Если чередование фаз источника питания не требуется отслеживать во время работы, параметр 1M18 должен иметь значение 0; в противном случае параметр 1M18 должен иметь значение 1.</p>								
						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS		Лист
								26
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			



5.5.5 Основные параметры.

	Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки				Заводское значение	
	C00	Язык	0: Китайский 1: Русский				0	
	C01	Отображение на дисплее	0: Номинальный ток двигателя 1: Выходной ток 2: Ток фазы L1 3: Ток фазы L2 4: Ток фазы L3 5: Аналоговый выход (%) 6: Выходное напряжение (%) 7: Задержка запуска 8: Задержка торможения				1	
	C02	Режим управления запуском/остановом	0: Запуск с панели откл./ Запуск RS-485 откл. 1: Запуск с панели вкл./ Запуск RS-485 откл. 2: Запуск с панели откл./ Запуск RS-485 вкл. 3: Запуск с панели вкл./ Запуск RS-485 вкл. 4: Толчок с панели вкл./ Запуск RS-485 откл. 5: Толчок с панели вкл./ Запуск RS-485 вкл. 6: Толчок с панели откл./ Запуск RS-485 вкл. 7: Толчок с панели откл./ Запуск RS-485 откл.				1	
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS			Лист
								27
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Инв. № подл.	Подпись и дата					Инв. № дубл.	Подп. и дата																																								
	Взам. инв. №																																														
C06	Аналоговые входы и выходы					3: Вход 4~20мА/Выход 0~20мА (положительная логика) 4: Вход 0~20мА/Выход 0~20мА (отрицательная логика) 5: Вход 4~20мА/Выход 4~20мА (отрицательная логика) 6: Вход 0~20мА/Выход 4~20мА (отрицательная логика) 7: Вход 4~20мА/Выход 0~20мА (отрицательная логика)					1																																				
	C07	Тип аналогового выхода					0: Среднее значение 1 (0-200le)% 1: Среднее значение тока 2 (0-400le)%					-																																			
		C08	Выбор режима внешнего управления					0: Внешнее управление отключено 1: Задержка запуска внешнего управления 2: DI1-COM внешнее управление 3: DI2-COM внешнее управление 4: Внешнее управление по аналоговому входу					0																																		
Изм.						Кол.уч						Лист						№ док.						Подп.						Дата						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						Лист					
																																										28					

<div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Инв. № подл.</div>	C09	Задержка запуска внешнего управления	0–250с	0	
	C10	Верхнее ограничение аналогового входа	0–100%	80	
	C11	Нижнее ограничение аналогового входа	0–100%	20	
	C12	Выходной сигнал реле К1	0: Номинальное напряжение 1: Запуск двигателя 2: Плавный останов 3: Авария 4: Торможение 5: Работа двигателя 6: Программная задержка 7: Зарезервирован 8: Защита от пониженной нагрузки (не является аварией)	3	
	C13	Задержка срабатывания выходного реле К1	0–250с	0	
	C14	Выходной сигнал реле К3	0: Номинальное напряжение 1: Запуск двигателя 2: Плавный останов 3: Авария 4: Торможение 5: Работа двигателя 6: Программная задержка 7: Зарезервирован 8: Защита от пониженной нагрузки (не является аварией)	7	
	C15	Задержка срабатывания выходного реле К3	0–250с	0	
	C16	Задержка срабатывания выходного реле К2	0–250с	20	
	C17	Программируемое время работы	0–9999,9 (действует, когда клеммы команды запуска не замкнуты с клеммой COM)	0	
	C18	Адрес связи	1–32	1	
	C19	Скорость передачи данных	0: 600 1: 1200 2: 2400 3: 4800 4: 9600 5: 19200	4	
	C20	Ограничение времени запуска	0–120с	80	
	C21	Время определения потери фазы	0–5000мс	0	
	C22	Установка защиты	0: Включена 1: При запуске 2: Отключена	0	
	C23	Частота сети	0~1000 (Шаг значения: 0.1 Гц)	–	
	C24	Обнаружение частоты	0: 50/60 Гц (авто-адаптация) 1: 50 Гц 2: 60 Гц	1	
	C25	Зарезервирован	–	–	
	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS				Лист
					29

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
------	--------	------	--------	-------	------

C26	Пароль	0-5535	-
C27	Время обнаружения дисбаланса фаз	0-10с	2
C28	Зарезервирован	-	-

5.5.6 Описание основных параметров.

Параметры дисплея и управления запуском/остановом (C00-C02)

С помощью параметра C00 можно самостоятельно выбрать язык интерфейса: русский или китайский. Во время работы устройства плавного пуска с помощью кнопок Л и V можно пролистывать значения параметра C01, такие как: номинальный ток двигателя, выходной ток, ток фазы L1, L2 и L3, значение аналогового входа, выходного напряжения, задержки запуска и задержки торможения. В данном параметре можно выбрать значение, постоянно отображаемое на дисплее. В параметре C02 можно выбрать режим запуска и останова. Независимо от выбранного режима управления можно управлять запуском и остановом через соответствующие клеммы.

Выбор функций входных дискретных клемм (C03-C04)

Параметры Мотора 2: Высоковольтное устройство плавного пуска ESQ-HVS имеет второй набор параметров двигателя, который может быть выбран замыканием клемм D1/D2 и COM (когда выбрана соответствующая функция). Чтобы выбрать параметры Мотора 1, необходимо разомкнуть клеммы D1/D2 и COM.

Сброс аварии: Если во время сброса аварии подается команда запуска, устройство плавного пуска выполнит повторный запуск двигателя.

Толчок: Запустить двигатель в режиме толчка возможно с панели управления (когда параметр C02 имеет значение «Толчок с панели вкл.») для этого необходимо нажать и удерживать кнопку Пуск, для остановки её необходимо отпустить. Также толчок может быть реализован путем замыкания и размыкания клемм цифрового входа D1/D2 (при выборе соответствующей функции). Для запуска необходимо замкнуть клеммы D1/D2 и COM, для остановки необходимо их разомкнуть.

Сигнал аварийной остановки: Когда функцией клемм D1/D2 выбран сигнал аварийной остановки, для экстренной остановки двигателя необходимо разомкнуть клеммы D1/D2 и COM, при этом на ЖК дисплее отобразится сообщение аварийной остановки.

Реле времени: При выборе данной функции если клемма D1 замкнута, соответствующее выходное реле подаст сигнал (по истечении времени задержки срабатывания).

Примечание: При выборе внешнего управления, замыкание и размыкание клемм связано с функцией внешнего управления, более подробно см. в описании работы данной функций.

Параметры аналоговых входов/выходов (C06-C07)

В зависимости от конкретной задачи с помощью параметров C06-C07 можно выбрать тип сигнала аналогового входа/выхода.

Параметры внешнего управления (C08-C11)

Высоковольтное устройство плавного пуска возможно запустить или остановить автоматически, используя внешнее управление. Далее приведено объяснение работы функций параметра C08.

0) Внешнее управление отключено: запуск и остановка двигателя не зависят от внешнего управления, а связаны только с панелью управления и значением параметра C02.

1) Задержка запуска внешнего управления: запуск двигателя происходит по истечении времени задержки, установленного в параметре C09, при условии подачи команды запуска. Временная задержка относится к запуску двигателя, а не к работе внешнего управления.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>реализован путем замыкания и размыкания клемм цифрового входа D1/D2 (при выборе соответствующей функции). Для запуска необходимо замкнуть клеммы D1/D2 и COM, для остановки необходимо их разомкнуть.</p> <p><u>Сигнал аварийной остановки:</u> Когда функцией клемм D1/D2 выбран сигнал аварийной остановки, для экстренной остановки двигателя необходимо разомкнуть клеммы D1/D2 и COM, при этом на ЖК дисплее отобразится сообщение аварийной остановки.</p> <p><u>Реле времени:</u> При выборе данной функции если клемма D1 замкнута, соответствующее выходное реле подаст сигнал (по истечении времени задержки срабатывания).</p> <p><u>Примечание:</u> При выборе внешнего управления, замыкание и размыкание клемм связано с функцией внешнего управления, более подробно см. в описании работы данной функций.</p> <p>Параметры аналоговых входов/выходов (C06–C07)</p> <p>В зависимости от конкретной задачи с помощью параметров C06–C07 можно выбрать тип сигнала аналогового входа/выхода.</p> <p>Параметры внешнего управления (C08–C11)</p> <p>Высоковольтное устройство плавного пуска возможно запустить или остановить автоматически, используя внешнее управление. Далее приведено объяснение работы функций параметра C08.</p> <p>0) <u>Внешнее управление отключено:</u> запуск и остановка двигателя не зависят от внешнего управления, а связаны только с панелью управления и значением параметра C02.</p> <p>1) <u>Задержка запуска внешнего управления:</u> запуск двигателя происходит по истечении времени задержки, установленного в параметре C09, при условии подачи команды запуска. Временная задержка относится к запуску двигателя, а не к работе внешнего управления.</p>									
					Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						Лист			
											30			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата									

2) Внешнее управление DI1: управление запуском и остановкой двигателя происходит в соответствии со значением параметра C03. Если в параметре C03 выбрано значение «внешнее управление: замкнутый контакт», то запуск будет произведен при замыкании контактов DI1 и COM по истечении времени задержки, заданном в параметре C09. Если контакты DI1 и COM будут разомкнуты во время запуска, то произойдет остановка двигателя с выводом соответствующего сообщения на панель оператора. Если в параметре C03 выбрано значение «внешнее управление: разомкнутый контакт», то запуск будет произведен при размыкании контактов DI1 и COM по истечении времени задержки, заданном в параметре C09. Если контакты DI1 и COM будут замкнуты во время запуска, то произойдет остановка двигателя с выводом соответствующего сообщения на панель оператора.

3) Внешнее управление DI2: управление запуском и остановкой двигателя происходит в соответствии со значением параметра C04. Если в параметре C04 выбрано значение «внешнее управление: замкнутый контакт», то запуск будет произведен при замыкании контактов DI2 и COM по истечении времени задержки, заданном в параметре C09. Если контакты DI2 и COM будут разомкнуты во время запуска, то произойдет остановка двигателя с выводом соответствующего сообщения на панель оператора. Если в параметре C04 выбрано значение «внешнее управление: разомкнутый контакт», то запуск будет произведен при размыкании контактов DI2 и COM по истечении времени задержки, заданном в параметре C09. Если контакты DI2 и COM будут замкнуты во время запуска, то произойдет остановка двигателя с выводом соответствующего сообщения на панель оператора.

4) Внешнее управление по аналоговому входу: управление запуском и остановкой двигателя происходит в соответствии со значениями верхнего и нижнего ограничения сигнала аналогового входа, задаваемыми параметрами C10 и C11. Запуск двигателя будет произведен по истечении времени задержки, заданном в параметре C09, если сигнал аналогового входа будет меньше значения нижнего ограничения. При превышении значения верхнего ограничения сигнала аналогового входа произойдет остановка двигателя с выводом соответствующего сообщения на панель оператора.

Параметры выходного реле (C12–C16)

Высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ-HVS имеет 3 выходных реле, два из которых могут быть запрограммированы в соответствии с необходимыми требованиями, а третье используется для управления байпасным контактором. Параметры C12, C13, C14, C15, C16 используются для задания функций реле и времени задержки их срабатывания.

1) Номинальное напряжение: реле замыкается, когда выходное напряжение достигает номинального значения (по истечении времени задержки).

2) Запуск двигателя: устройство плавного пуска запускает двигатель (по истечении времени задержки). Сигнал не отключится, если напряжение на двигателе достигнет номинального значения до истечения времени задержки.

3) Плавный останов: сигнал подаётся, когда устройство плавного пуска снижает напряжение на двигателе (время задержки истекло, и оно меньше значения, заданного в параметре 1M07).

4) Авария: сигнал подаётся, когда устройство плавного пуска обнаружило аварию (по истечении времени задержки).

5) Торможение: сигнал подаётся, когда устройство плавного пуска находится в процессе торможения (время задержки истекло, и оно меньше значения, заданного в параметре 1M09).

6) Работа двигателя: сигнал подаётся, когда устройство плавного пуска находится в процессе запуска и работы (по истечении времени задержки).

7) Программная задержка: должна быть выбрана функция реле времени дискретного входа DI, задаваемая в параметре C03.

8) Защита от пониженной нагрузки (не является аварией): сигнал подается при обнаружении пониженной нагрузки (по истечении времени задержки).

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>Параметры выходного реле (C12–C16)</p> <p>Высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ-HVS имеет 3 выходных реле, два из которых могут быть запрограммированы в соответствии с необходимыми требованиями, а третье используется для управления байпасным контактором. Параметры C12, C13, C14, C15, C16 используются для задания функций реле и времени задержки их срабатывания.</p> <p>1) Номинальное напряжение: реле замыкается, когда выходное напряжение достигает номинального значения (по истечении времени задержки).</p> <p>2) Запуск двигателя: устройство плавного пуска запускает двигатель (по истечении времени задержки). Сигнал не отключится, если напряжение на двигателе достигнет номинального значения до истечения времени задержки.</p> <p>3) Плавный останов: сигнал подаётся, когда устройство плавного пуска снижает напряжение на двигателе (время задержки истекло, и оно меньше значения, заданного в параметре 1M07).</p> <p>4) Авария: сигнал подаётся, когда устройство плавного пуска обнаружило аварию (по истечении времени задержки).</p> <p>5) Торможение: сигнал подаётся, когда устройство плавного пуска находится в процессе торможения (время задержки истекло, и оно меньше значения, заданного в параметре 1M09).</p> <p>6) Работа двигателя: сигнал подаётся, когда устройство плавного пуска находится в процессе запуска и работы (по истечении времени задержки).</p> <p>7) Программная задержка: должна быть выбрана функция реле времени дискретного входа DI, задаваемая в параметре C03.</p> <p>8) Защита от пониженной нагрузки (не является аварией): сигнал подается при обнаружении пониженной нагрузки (по истечении времени задержки).</p>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS		Лист		
								31		

Программируемое время работы (C17)

Минимальное установленное значение этого параметра: 0,1 часа. Программируемое время работы означает, что по истечении времени, заданном в параметре C17, устройство плавного пуска остановит двигатель (действителен при трехпроводном режиме управления).

Параметры связи и блокировки паролем (C18–C19, C26)

32 устройства плавного пуска могут быть подключены в сеть для группового управления, текущий адрес связи можно прочесть на ЖК-дисплее. В параметре C26 можно установить пароль для защиты от изменения установленных параметров.

Настройки защиты (C21–C22).

Защита от потери фазы: в параметре C22 возможно отключить обнаружение потери фазы. Параметр C21 определяет время задержки срабатывания защиты от обрыва фазы, чтобы избежать ложных срабатываний сигнализации об обрыве фазы.

5.5.7 Параметры состояния.

Параметры отображения и записи информации о работе и состоянии устройства плавного пуска. Данные параметры не могут быть изменены.

Номер параметра	Наименование	Диапазон настройки	Заводское значение
N00	Номинальный ток УПП	Не изменяется	–
N01	Коэффициент калибровки тока	Не изменяется	–
N02	Точность отображения тока	Не изменяется	–
N03	Суммарное количество запусков	Не изменяется	–
N04	Суммарное время работы	Не изменяется	–
N05–N11	Зарезервирован	Не изменяется	–
N12	Версия ПО	Не изменяется	–
N13	Зарезервирован	Не изменяется	–
N14	Калибровка выходного сигнала	Не изменяется	–
N15	Номер записи аварии	Не изменяется	–
N16–N30	История аварийных сообщений	Не изменяется	–

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист
							32

Раздел 6. Техническое обслуживание и устранение неисправностей.

Высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ-HVS не требует постоянного технического обслуживания. Однако, как и другое электрооборудование, устройство плавного пуска следует защищать от попадания пыли, влаги и других загрязнений из окружающей среды. Сильное загрязнение может привести к появлению высоковольтного разряда или уменьшить отвод тепла от радиатора тиристорного блока.

6.1 Анализ аварийных сообщений.

При возникновении неисправности на дисплее отобразится соответствующее аварийное сообщение, двигатель можно будет перезапустить после устранения неисправности. Если не получается устранить неисправность, следуя описанным в данном руководстве шагам, обратитесь к поставщику оборудования.

6.2 Коды аварийных сообщений.

Устройство плавного пуска имеет несколько различных функций защиты. При срабатывании защитной функции, устройство плавного пуска немедленно остановится, а информация о текущей неисправности будет отображаться на панели управления и пульте. В соответствии с информацией аварийного сообщения, можно проанализировать и устранить неисправность.

<div>Инв. № подл.</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Подп. и дата</div>		Код неисправности	Аварийное сообщение			Причина возникновения			Устранение неисправности			
		01	Потеря фазы питания			Отсутствие напряжения питания на одной из фаз во время разгона или работы			Проверьте надежность подключения трехфазного входного питания			
		02	Ошибка последовательности фаз			Несоблюдение последовательности подключения фаз			Проверьте последовательность фаз, либо отключите соответствующую защиту			
		03	Параметры не сохраняются			Параметры не сохраняются			Сбросьте настройки и повторите ввод параметров			
		04	Ошибка частоты сети			Плохое качество входного питания			Проверьте, находится ли входное напряжение в пределах допустимых отклонений			
		05	Превышение тока в работе			Внезапное увеличение нагрузки; сильные колебания нагрузки			Проверьте условия эксплуатации нагрузки; измените значение параметра 1M13			
		07	Перекас фаз			Потеря фазы питания или сильный дисбаланс входного напряжения			Измените значение параметра 1M12			
		10	Ограничение времени запуска			Слишком малое время запуска при большой нагрузке; слишком малое значение ограничения тока при запуске			Измените значение параметра 1M04; 1M05			
		13	Перегрузка электронного термореле			Продолжительное превышение тока; работа с перегрузкой			Проверьте правильность значения номинального тока двигателя; проверьте, не перегружен ли двигатель			
Изм.						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS						Лист
												33

Код неисправности	Аварийное сообщение	Причина возникновения	Устранение неисправности
-	Защита от повышенного напряжения	Напряжение питания главной цепи превышает установленное значение	Измените значение параметра защиты от повышенного напряжения; проверьте уровень напряжения главной цепи
-	Защита от пониженного напряжения	Напряжение питания главной цепи ниже установленного значения	Измените значение параметра защиты от пониженного напряжения; проверьте уровень напряжения главной цепи
-	Защита заземления	Ток заземления превышает допустимое значение	Проверьте ток заземления
-	Защита частых пусков	Слишком большая частота запусков	Снизьте количество пусков

Устройство плавного пуска может хранить данные о 15 последних аварийных сообщениях.

6.3 Устранение неисправностей.

Поскольку аварийное сообщение сохраняется в памяти устройства, после устранения неисправности вы можете её сбросить, удерживая кнопку «СТОП» в течение 4 секунд. Задействуйте клемму внешнего сброса аварии (вход DI или D2, функция 1) или отключите питание 220 В, чтобы вернуть устройство плавного пуска в состояние готовности к запуску.

6.4 Техническое обслуживание.

Чтобы уменьшить количество пыли в окружающей среде, необходимо регулярно производить очистку на объекте. Низковольтные части и ячейки высокого напряжения высоковольтных устройств плавного пуска серии ESQ-HVS необходимо регулярно очищать. Для очищения ячеек от пыли необходимо использовать щетку или воздушодувную машину (не реже 1 раза в 20 дней). Не менее важно регулярно очищать тиристорный блок. Для очистки блока тириستоров можно использовать вентилятор большой мощности, продувая его сверху вниз. После продувки тиристорного блока необходимо очистить окружающее пространство на объекте (не реже 1 раза в 6 месяцев).

Если окружающая среда на объекте имеет повышенную влажность, высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ-HVS следует регулярно осушать, чтобы обеспечить правильную и безопасную работу оборудования (периодичность определяется в соответствии с условиями на объекте).

Принимая во внимание воздействие вибрации во время запуска устройства плавного пуска, следует регулярно проверять надежность соединений цепей управления высоковольтного УПП. Затяните клеммные соединения, если они ослаблены (не реже 1 раза в 3 месяца).

6.5 Условия хранения.

Условия хранения устройств плавного пуска по ГОСТ 15150-69 – 3. Хранение – в соответствии с УХЛЗ.1 и в соответствии требованиям руководства по эксплуатации. Устройства плавного пуска должны храниться в заводской упаковке в закрытых помещениях, при условиях не более жестких, чем для групп условий хранения С и Ж по ГОСТ 15150-69.

Если немедленная установка невозможна, устройство следует хранить в оригинальной упаковке в чистом и сухом помещении в помещении. Всегда хранить устройство в вертикальном положении на деревянном поддоне, само УПП не должно касаться пола, чтобы воздух мог циркулировать внутри шкафа, не давая конденсату образовываться. УПП может храниться не более 12 месяцев с даты упаковки, так как качество упаковочного материала со временем ухудшается.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>высоковольтных устройств плавного пуска серии ESQ-HVS необходимо регулярно очищать. Для очищения ячеек от пыли необходимо использовать щетку или воздушодувную машину (не реже 1 раза в 20 дней). Не менее важно регулярно очищать тиристорный блок. Для очистки блока тиристоров можно использовать вентилятор большой мощности, продувая его сверху вниз. После продувки тиристорного блока необходимо очистить окружающее пространство на объекте (не реже 1 раза в 6 месяцев).</p> <p>Если окружающая среда на объекте имеет повышенную влажность, высоковольтное устройство плавного пуска серии ESQ-HVS следует регулярно осушать, чтобы обеспечить правильную и безопасную работу оборудования (периодичность определяется в соответствии с условиями на объекте).</p> <p>Принимая во внимание воздействие вибрации во время запуска устройства плавного пуска, следует регулярно проверять надежность соединений цепей управления высоковольтного УПП. Затяните клеммные соединения, если они ослаблены (не реже 1 раза в 3 месяца).</p> <p>6.5 Условия хранения.</p> <p>Условия хранения устройств плавного пуска по ГОСТ 15150-69 – 3. Хранение – в соответствии с УХЛ3.1 и в соответствии требованиям руководства по эксплуатации. Устройства плавного пуска должны храниться в заводской упаковке в закрытых помещениях, при условиях не более жестких, чем для групп условий хранения С и Ж по ГОСТ 15150-69.</p> <p>Если немедленная установка невозможна, устройство следует хранить в оригинальной упаковке в чистом и сухом помещении в помещении. Всегда хранить устройство в вертикальном положении на деревянном поддоне, само УПП не должно касаться пола, чтобы воздух мог циркулировать внутри шкафа, не давая конденсату образовываться. УПП может храниться не более 12 месяцев с даты упаковки, так как качество упаковочного материала со временем ухудшается.</p>												
					Руководство по эксплуатации ESQ-HVS											Лист	
																34	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата												

Следует соблюдать следующие условия хранения:

- Диапазон температуры: -20 °С~ 50 °С;
- Относительная влажность: 5%~95%, без образования конденсата;
- Скорость изменения температуры: не более 0,5°С/мин.

Устройство плавного пуска можно распаковывать, только когда помещение подготовлено к монтажу. Особое внимание надо обратить на устранение воздействия цемента, бетонной и другой разновидности пыли, а также загрязнений электронных и компонентов УПП.

6.6 Условия утилизации.

По окончании срока службы устройство следует разобрать и разделить, насколько это возможно, на группы материалов, пригодных для повторной переработки (например, сталь, медь, пластмасса, провода, и т. д.). Эти материалы необходимо сдать на местные предприятия, осуществляющие переработку вторичного сырья.

Следует учесть, что аккумуляторные батареи, смонтированные внутри источника бесперебойного питания (если в Вашей комплектации есть данное оборудование), являются расходными элементами, которые содержат опасные материалы. Ответы на вопросы, связанные с эксплуатацией и заменой аккумуляторных батарей, вы можете найти в ГОСТ Р МЭК 62619— 2020 и ГОСТ Р МЭК 62485-4 2018.

6.7 Гарантийные обязательства.

Компания ЭЛКОМ гарантирует отсутствие на своих продуктах дефектов изготовления и материала в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Для сохранения действия гарантии, Заказчик должен выполнять требования данного руководства по эксплуатации и прочих применимых документов, в которых представлены инструкции по монтажу и техническому обслуживанию УПП, а также требования действующих государственных стандартов и нормативных актов.

Действие данной гарантии не распространяется на дефекты, возникающие в результате неправильного или небрежного использования, эксплуатации и (или) монтажа оборудования и несоблюдения требований регулярного профилактического технического обслуживания, а также на дефекты, полученные в результате воздействия внешних факторов или использования оборудования и компонентов, не поставляемых и не рекомендуемых компанией ЭЛКОМ.

Гарантия считается недействительной в случае проведения Заказчиком самостоятельного ремонта и (или) модификации оборудования без получения предварительного письменного согласия со стороны Изготовителя.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Руководство по эксплуатации ESQ-HVS	Лист			
							35			

Раздел 7. Интерфейс связи.

Устройство плавного пуска оснащено портом интерфейса связи RS-485 и использует стандартный протокол Modbus RTU для связи между подключенными устройствами. Возможно реализовать коллективное управление устройствами с помощью ПК / ПЛК верхнего уровня в соответствии с требованиями конкретной задачи.

7.1 Содержание протокола.

Протокол последовательной связи Modbus определяет формат кадра ведущего устройства и формат кадра обратной связи от ведомых устройств, которые передаются асинхронно. В состав кадра ведущего устройства входят: адрес ведомого устройства, команда, данные и контрольная сумма. Формат кадра ответа ведомых устройств имеет похожую структуру, он содержит: подтверждение команды, данные обратной связи и контрольную сумму. Ведомое устройство отправляет кадр неисправности в качестве обратной связи на запрос ведущего, если возникает ошибка или команда не может быть выполнена в данный момент.

7.2 Шина передачи данных.

- 1) Интерфейс связи: аппаратный порт RS-485.

2) Режим передачи: полудуплексная асинхронная последовательная передача. Связь между ведущим и ведомыми устройствами является односторонней, данные передаются в форме сообщения и отправляются кадр за кадром во время последовательной асинхронной связи.

3) Структура топологии: система, состоящая из ведущего устройства и нескольких ведомых устройств. Адреса ведомых устройств могут иметь значения от 1 до 32, адрес каждого ведомого устройства должен быть уникален. Данные требования составляют основу последовательной связи ModBus.

7.3 Описание протокола.

Протокол связи устройства плавного пуска – это последовательный асинхронный протокол связи ведущий-ведомый. Предполагается, что только ведущее устройство отправляет команды, а все ведомые устройства отвечают на «запрос и команду», отправленную от ведущего устройства, путем предоставления данных или реакции в соответствии с «запросом и командой». Под ведущим устройством здесь понимается персональный компьютер (ПК), промышленное устройство управления или программируемый логический контроллер и т. д. Под ведомыми устройствами понимается устройство плавного пуска или другие устройства управления с тем же протоколом связи.

7.4 Структура кода.

Форматом данных связи высоковольтного устройства плавного пуска является протокол ModBus RTU. Ниже приведен формат каждого байта в RTU:

Система кодирования: 8-битная двоичная; шестнадцатеричные символы 0–9, A–F. Каждое 8-битное поле кадра включает два шестнадцатеричных символа. В таком режиме новая передача всегда начинается с периода молчания, равного времени передачи 3,5 байт. Далее передаются следующие поля данных: адрес ведомого устройства, код команды, данные и контрольная сумма CRC. Передаваемые байты каждого поля – это шестнадцатеричные значения 0 ... 9, A ... F. Сетевое оборудование всегда отслеживает активность шины связи, даже во время паузы. Когда получено первое поле (адресная информация), каждое сетевое устройство определяет байт. После завершения передачи последнего байта существует аналогичный временной интервал передачи в 3,5 байта, указывающий на конец кадра, после чего начинается передача нового кадра. Информация кадра должна передаваться в непрерывном потоке данных. Если интервал времени превышает 1,5 байта до конца передачи всего кадра, принимающее устройство очистит неполные данные.

7.5 Слово состояния.

Слово состояния отображает текущее состояние устройства плавного пуска, которое определяется одним символом.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<p>Протокол связи устройства плавного пуска – это последовательный асинхронный протокол связи ведущий-ведомый. Предполагается, что только ведущее устройство отправляет команды, а все ведомые устройства отвечают на «запрос и команду», отправленную от ведущего устройства, путем предоставления данных или реакции в соответствии с «запросом и командой». Под ведущим устройством здесь понимается персональный компьютер (ПК), промышленное устройство управления или программируемый логический контроллер и т. д. Под ведомыми устройствами понимается устройство плавного пуска или другие устройства управления с тем же протоколом связи.</p> <p>7.4 Структура кода.</p> <p>Форматом данных связи высоковольтного устройства плавного пуска является протокол ModBus RTU. Ниже приведен формат каждого байта в RTU:</p> <p><u>Система кодирования:</u> 8-битная двоичная; шестнадцатеричные символы 0-9, A-F. Каждое 8-битное поле кадра включает два шестнадцатеричных символа. В таком режиме новая передача всегда начинается с периода молчания, равного времени передачи 3,5 байт. Далее передаются следующие поля данных: адрес ведомого устройства, код команды, данные и контрольная сумма CRC. Передаваемые байты каждого поля – это шестнадцатеричные значения 0 ... 9, A ... F. Сетевое оборудование всегда отслеживает активность шины связи, даже во время паузы. Когда получено первое поле (адресная информация), каждое сетевое устройство определяет байт. После завершения передачи последнего байта существует аналогичный временной интервал передачи в 3,5 байта, указывающий на конец кадра, после чего начинается передача нового кадра. Информация кадра должна передаваться в непрерывном потоке данных. Если интервал времени превышает 1,5 байта до конца передачи всего кадра, принимающее устройство очистит неполные данные.</p> <p>7.5 Слово состояния.</p> <p>Слово состояния отображает текущее состояние устройства плавного пуска, которое определяется одним символом.</p>												
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч.</td> <td>Лист</td> <td>№ док.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">Руководство по эксплуатации ESQ-HVS</p>	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата												
					<p style="text-align: right;">Лист</p> <p style="text-align: right;">36</p>												

<div>Подп. и дата</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Подпись и дата</div> <div>Инв. № подл.</div>		Слово состояния:						
		Позиция	Значение		Описание			
		0	1		Готовность			
		1	1		Двигатель запускается			
		2	1		Двигатель замедляется			
		3	1		Толчок			
		4	0		Параметры Мотора 1			
			1		Параметры Мотора 2			
		5	1		Запрет запуска (аварийный стоп)			
		6	1		Авария			
		7	0		Остановка			
			1		Редактирование			
		8	xxxx		Выводит величину, отображаемую при работе/редактировании			
		9						
		10						
		11						
		12	1		Реле задержки торможения			
		13	0		Без десятих			
			1		С десятиыми			
		14	1		Запуск с панели вкл			
15	0		Толчок вкл					
	1		Запуск с панели					
7.6 Адреса регистров связи.								
Главные параметры 1								
Наименование			Тип	Адрес регистра	Тип данных	Запись/Чтение		
Режим запуска			I/O	0001	UInt	R/W		
Напряжение толчка			I/O	0002	UInt	R/W		
Продолжительность толчка			I/O	0003	UInt	R/W		
Начальное значение			I/O	0004	UInt	R/W		
Время разгона			I/O	0005	UInt	R/W		
Ограничение тока			I/O	0006	UInt	R/W		
Разрешение повторного запуска			I/O	0007	UInt	R/W		
Время остановки			I/O	0008	UInt	R/W		
Напряжение плавной остановки			I/O	0009	UInt	R/W		
Время торможения			I/O	0010	UInt	R/W		
Номинальный ток двигателя			I/O	0011	UInt	R/W		
Степень защиты от перегрузки			I/O	0012	UInt	R/W		
Перекас фаз			I/O	0013	UInt	R/W		
Защита от превышения тока в работе			I/O	0014	UInt	R/W		
<div>Изм.</div> <div>Кол.уч.</div> <div>Лист</div> <div>№ док.</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div>						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS		Лист
								37

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Степень защиты от недогрузки	I/O	0015	Uint	R/W	
					Время защиты от недогрузки	I/O	0016	Uint	R/W	
					Время перегрузки по току	I/O	0017	Uint	R/W	
					Зарезервирован	I/O	0018	Uint	R/W	
					Определение последовательности фаз	I/O	0019	Uint	R/W	
					Главные параметры 2					
					Режим запуска	I/O	0021	Uint	R/W	
					Напряжение толчка	I/O	0022	Uint	R/W	
					Продолжительность толчка	I/O	0023	Uint	R/W	
					Начальное значение	I/O	0024	Uint	R/W	
					Время разгона	I/O	0025	Uint	R/W	
					Ограничение тока	I/O	0026	Uint	R/W	
					Разрешение повторного запуска	I/O	0027	Uint	R/W	
					Время остановки	I/O	0028	Uint	R/W	
					Напряжение плавной остановки	I/O	0029	Uint	R/W	
					Время торможения	I/O	0030	Uint	R/W	
					Номинальный ток двигателя	I/O	0031	Uint	R/W	
					Степень защиты от перегрузки	I/O	0032	Uint	R/W	
					Перекоммутация фаз	I/O	0033	Uint	R/W	
					Защита от превышения тока в работе	I/O	0034	Uint	R/W	
					Степень защиты от недогрузки	I/O	0035	Uint	R/W	
					Время защиты от недогрузки	I/O	0036	Uint	R/W	
					Время перегрузки по току	I/O	0037	Uint	R/W	
					Зарезервирован	I/O	0038	Uint	R/W	
					Определение последовательности фаз	I/O	0039	Uint	R/W	
					Основные параметры					
					Язык	I/O	0040	Uint	R/W	
					Отображение	I/O	0041	Uint	R/W	
					Режим запуска/остановки	I/O	0042	Uint	R/W	
					Функция дискретного входа D1	I/O	0043	Uint	R/W	
					Функция дискретного входа D2	I/O	0044	Uint	R/W	
					Зарезервирован	I/O	0045	Uint	R/W	
					Аналоговых вход/выход	I/O	0046	Uint	R/W	
					Сигнал аналогового входа	I/O	0047	Uint	R/W	
					Выбор автоматического управления	I/O	0048	Uint	R/W	
					Задержка автоматического управления	I/O	0049	Uint	R/W	
					Верхнее ограничение аналогового входа	I/O	0050	Uint	R/W	
					Нижнее ограничение аналогового входа	I/O	0051	Uint	R/W	
</										

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Авария 7		I/O	0093	UInt	R				
Авария 8		I/O	0094	UInt	R				
Авария 9		I/O	0095	UInt	R				
Авария 10		I/O	0096	UInt	R				
Авария 11		I/O	0097	UInt	R				
Авария 12		I/O	0098	UInt	R				
Авария 13		I/O	0099	UInt	R				
Авария 14		I/O	0100	UInt	R				
Авария 15		I/O	0101	UInt	R				
Текущие значения									
Состояние панели управления		I/O	0110	UInt	R				
Последняя неисправность 1		I/O	0111	UInt	R				
Последняя неисправность 2		I/O	0112	UInt	R				
Последняя неисправность 3		I/O	0113	UInt	R				
Номинальный ток двигателя (Ie)		I/O	0114	UInt	R				
Выходной ток		I/O	0115	UInt	R				
Ток фазы L1		I/O	0116	UInt	R/W				
Ток фазы L2		I/O	0117	UInt	R				
Ток фазы L3		I/O	0118	UInt	R				
Аналоговый выход (%)		I/O	0119	UInt	R				
Выходное напряжение (%)		I/O	0120	UInt	R				
Задержка запуска		I/O	0121	UInt	R				
Задержка торможения		I/O	0122	UInt	R				
Команды управления									
Стоп		I/O	0130	0x0081	W				
Пуск		I/O	0132	0x0083	W				
Сброс		I/O	0133	0x0084	W				
						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS			Лист
									40
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

7.7 Примечание.

1) Когда в сети более двух устройств, адрес каждого УПП должен быть уникальным, то есть любые два устройства плавного пуска не могут иметь один и тот же адрес (устанавливается с помощью параметра C18).

2) Скорость передачи данных устройства плавного пуска должна соответствовать скорости передачи данных контроллера (задается параметром C19).

3) Если в сети находятся несколько устройств плавного пуска, резистор 120 Ом должен быть подключен к обоим концам проводов связи A и B последнего УПП.



Инв. № подл.	Подпись и дата					Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	
						Руководство по эксплуатации ESQ-HVS			Лист
									41
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Информация об изготовителе:

Изготовитель: Xian Xichi Electric Co., Ltd

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
15th Floor, Building B, Xi'an National Digital Publishing Base, No. 996, Tiangu 7th Road, Zhangba Street Office, Hightech Zone, Xi'an City, Shanxi Province, Kumaй.

Импортер в РФ: ООО "ЭНЕРГОПИТЕР", 192102, РФ, Санкт-Петербург, улица Бухарестская, дом 1, литера А, офис 609

Импортер в Республику Казахстан: ТОО «ESQ (ЭСКью)», 050016, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 165А, офис 7. Тел. (727) 398-88-81, (727) 390-88-81

Организация, принимающая претензии на территории стран ЕврАзЭС: ООО "Элком", 192102, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская-Сортировочная, д. 34, лит. И. Тел. 8 (812) 320-88-81

Дата изготовления устройства указана на шильде каждого устройства в формате год/месяц первыми 6 цифрами.

Пример: 2022032903-2

Дата изготовления: март 2022

Стандартная гарантия на устройство 12 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<div>Руководство по эксплуатации ESQ-HVS</div>						Лист	
											42	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

Копировал

Формат А4

www.elcomspb.ru



Сделано в Китае по заказу ООО "Элком"

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Руководство по эксплуатации ESQ-HVS

Лист
43